



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO PARA CONSTRUÇÃO,  
REFORMA OU AMPLIAÇÃO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com os incisos I e II do paragrafo 1º do artigo 44 da Instrução Normativa nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI), estando apto construção, reforma ou ampliação a partir de: 12/08/2022.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO			
Registro de Endereço (RE): RE5745000068A			
Nome da Edificação: Centro de Convivência			
Nome Fantasia: Centro de Convivência			
Logradouro público: Rua Jesus de Baiatata Esquina com Rua Peperi			Nº: 01
Bairro: CENTRO	Município: BELMONTE/SC		CEP: 89925-000
Complemento: Próximo a prefeitura		LAT/LONG: (-26.845757026906,-53.57868786849)	
Referência:		Arquivo:	
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: A5745000065A	Característica de: Baixa Complexidade RPCI	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 280,80 (m²)		
Nome Solicitante: I. F.		CPF/CNPJ: ***.472.999-**
Data da Solicitação: 12/08/2022	Quantidade de anexos: 4	Risco do processo: Risco II

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. Centro de Convivência			
Área da solicitação: 280,80 (m²)		Área aprovada: 280,80 (m²)	
Nº de pavimentos: 1	Altura: --	Área do pavimento Tipo: --	Área desconsiderada: 0,00 (m²)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m²)	Situação: EXISTENTE
			Lotação Máxima: 84
Tipo da Edificação: ALVENARIA CONVENCIONAL		Tipo de Escada: Sem escada	Quantidade de Glp: 26,00 (Kg)
			Risco do imóvel: Risco II

OCUPAÇÕES							
NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	E-1 [Educativa e cultura física] Escola em geral	outros	3,05	83,00	280,80	0,00	280,80

RISCOS ESPECIAIS	
Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.	

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA	
[ IGC ] - Instalações de gás combustível (GLP & GN)	[ SE ] - Saídas de emergência
[ PPE ] - Proteção por extintores	[ SEM ] - Sinalização de emergência
[ IE ] - Iluminação de emergência	

3. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL		
NR	Nome Completo	CPF/CNPJ
1	MUNICIPIO DE BELMONTE	80.912.108/0001-90
2	R. A. G.	***.953.409-**

4. OBSERVAÇÃO
O início da obra deve ser informado no sistema e-SCI sob pena de aplicação de sanções.

**Assinatura Eletrônica**

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....  
NOME

BELMONTE/SC, 12/08/2022

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **45b3564f76b2168ec5910b6d463cea11a1bef366**